



Ured za nabavu

Jurišićeva ulica 13
p.p. 514
10002 Zagreb
Tel: 01 4981 079
Faks: 01 4981 295
e-mail: info.javnabava@posta.hr

Broj: HP-12/3-031180/22

Predmet: Izmjena br. 2 Poziva na dostavu ponude u postupku nabave
- Nabava stroja za automatizaciju visokoregalnog skladišta

Zagreb, 23.01.2023.

Evidencijski broj nabave: 3.7.

HP-Hrvatska pošta d.d. (dalje u tekstu: Naručitelj), provodi postupak nabave na koji se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) s obzirom da HP-Hrvatska pošta d.d., kao sektorski naručitelj, sukladno članku 37., a vezano uz članak 344., istog Zakona sklapa ugovor u svrhu koja ne uključuje obavljanje njegove sektorske djelatnosti. Postupak nabave se provodi sukladno odredbama Pravilnika o nabavi robe, radova ili usluga na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi (HP Glasnik br. 20/21) koji je donesen sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2019/1204 od 12.07.2019. godine objavljenoj u Službenom listu Europske unije 15.07.2019. godine, broj L 189/75 – L 189/79.

Naručitelj je objavio Poziv na dostavu ponude dana 29.12.2022. godine na službenoj (korporativnoj) internetskoj stranici Naručitelja www.posta.hr/nabava-na-koju-se-ne-primjenjuje-zakon-o-javnoj-nabavi-296/296.

Izmjena koja slijedi temelji se na upitu zainteresiranog gospodarskog subjekta zaprimljenog putem elektroničke pošte dana 19.01.2023. godine.

UPIT:

„Poštovani,
pozivamo se na nabavu HP-12/3-031180/2 u vezi visokoregalnog skladišta u novom sortirnom centru Hrvatske pošte na lokaciji Vukomerečka ulica 15 u Velikoj Gorici („Projekt“).

Primijetili smo sljedeće u dokumentu „Project Scope“ u poglavlju 9.1.3:

„9.1.3 Nosivosti podne površine

Jednoliko raspodijeljeno opterećenje na podnu ploču objekta u koji je predviđena ugradnja SAKS sustava uzima se prema HRN EN 1991-1-1 za skladišne prostore kategorije E i to iznosi od: $q_k=7.5 \text{ kN/m}^2$, odnosno 750 kg/m^2 .“

Moramo istaknuti da tehnički nije moguće složiti 16 spremnika, svaki s maksimalnom težinom tereta od 35 kg, jedan na drugi na ovoj podnu ploči, kao što ste naveli u poglavlju 5.3.

Za to nam je potrebno najmanje dopušteno, ravnomjerno raspoređeno opterećenje podne ploče objekta od $q_k=20,59 \text{ kN/m}^2$, odnosno 2100 kg/m^2 .

Ljubazno Vas molimo da provjerite podatke na podnu ploču i zatim nas obavijestite.“

HP - Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva ulica 13, HR - 10000 Zagreb
Kontakti: telefon: 072 303 304, telefaks: (01) 6626 889, internet: posta.hr

NADZORNI ODBOR: Ivančica Urh - predsjednica; UPRAVA: Ivan Čulo, predsjednik Uprave; članovi Uprave: Ivana Mrkonjić, Hrvoje Parlov, Josip Udiljak, Siniša Šukunda
POSLOVNA BANKA: HPB d.d., Zagreb, IBAN: HR16 2390 0011 1000 1867 4; BIC/SWIFT: HPB ZHR2X; MB: 1414895; OIB: 87311810356;
REGISTAR: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080266264
TEMELJNI KAPITAL: 952.636.100,00 kuna, u cijelosti uplaćen, podijeljen na 9.526.361 dionicu u nominalnom iznosu od 100,00 kuna

IZMJENA:

Tekst na stranici 33. dokumenta „Projekt SAKS“, a unutar datoteke „Opis predmeta nabave.zip:

„9.1.3 Nosivosti podne površine

Jednoliko raspodijeljeno opterećenje na podnu ploču objekta u koji je predviđena ugradnja SAKS sustava uzima se prema HRN EN 1991-1-1 za skladišne prostore kategorije E i to iznosi od: $q_k=7.5$ kN/m², odnosno 750 kg/m².“

se mijenja i glasi:

„9.1.3 Nosivosti podne površine

Jednoliko raspodijeljeno opterećenje na podnu ploču objekta u koji je predviđena ugradnja SAKS sustava uzima se prema HRN EN 1991-1-1 za skladišne prostore kategorije E i to iznosi više od: $q_k=25$ kN/m², odnosno 2.500 kg/m².“

Svi ostali uvjeti i zahtjevi iz Poziva na dostavu ponude ostaju nepromijenjeni.

Ova izmjena se dostavlja na isti način kao i osnovni Poziv na dostavu ponude.